



* M U K H S P O 6 0 4 0 0 2 0 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 6.5.2021
Spis. zn.: 154775/2020/ZPR/ŽAP
Č.j. MKH/063293/2021
Vyřizuje: Ing. Pavlína Žalská
Telefon: 327 710 266
E-mail: zalska@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Miroslav Stárek, nar. 7.10.1960, Radvanice 39, Úžice, 285 06 Sázava

(dále jen "žadatel") podal dne 29.12.2020 žádost o vydání:

- povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
- společného územního a stavebního povolení dle § 94j odst. 1 stavebního zákona, ke zřízení vodního díla:

**Domovní čistírny odpadních vod "AT6 plus Ovál"
včetně kanalizační, elektro přípojky a vsakovacího objektu na na pozemku st. parc. č. 138
v katastrálním území Radvanice nad Sázavou, obec Úžice.**

(dále jen "stavba") na pozemku st. parc. č. 138 v katastrálním území Radvanice nad Sázavou, obec Úžice. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Po přezkoumání žádosti bylo zjištěno, že žádost neobsahuje předepsané náležitosti a žadatel byl usnesením č.j.: MKH/012366/2021 ze dne 8.2.2021 vyzván k odstranění nedostatků výše uvedeného podání.

Dne 9.4.2021 žadatel předložil kladné vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku, č.j. PVL/-15689/2021/240-Mr ze dne 1.3.2021 a závazné MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, č.j. MKH/013962/2021 ze dne 22.2.2021.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, **oznamuje** podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona **zahájení vodoprávního řízení** podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona – společné řízení o umístění a povolení stavby čistírny odpadních vod. V souladu s § 140 odst. 1 správního řádu vede vodoprávní úřad

společné řízení ve věci žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod a o vydání společného územního a stavebního povolení.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístěn v území, ve kterém nebyl vydán územní plán k projednání výše uvedeného vodoprávní úřad v souladu s § 94 m odst. 1 stavebního zákona, dle § 115 odst. 8 vodního zákona nařizuje

veřejné ústní jednání a ústní jednání spojené s ohledáním na místě na

pátek 11.6.2021 v 9:00 hod.

se srazem pozvaných na pozemku st.p. č. 138 v katastrálním území Radvanice nad Sázavou, obec Úžice.

Účast na místním šetření není povinná.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Úžice
Identifikátor katastrálního území	775827
Název katastrálního území	Radvanice nad Sázavou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. parc. č. 138
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-1000-0-00
Hydrogeologický rajon	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Přímé určení polohy ČOV (souřadnice X, Y)	1070001;709552.98

Jedná se o biologickou ČOV pro 1-5 EO, která bude sloužit k čištění splaškových vod z RD (st. parc. č.138). Samonosná polypropylenová nádrž bude osazena do výkopu tak, aby její víko bylo umístěno nejméně 150 mm nad upraveným terénem (zamezení vniknutí dešťových vod), podrobnosti osazení nádrže a napojení na inženýrské sítě viz předložená projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Nikol Štěpánovou, IČ: 06089887, Vrchovská 1550, 286 01 Čáslav, zodpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v říjnu 2020.

Splaškové vody budou z objektu RD na st. p. č. 138 vedeny gravitačně potrubím PVC DN 125 v délce 10 m ve sklonu min. 1% do navržené ČOV AT6 plus Ovál na st. parc. č. 138 v k.ú. Radvanice nad Sázavou, obec Úžice. Součástí navržené ČOV je i nová plastová akumulací jímka o objemu 1 m³ na přečištěné odpadní vody.

Přečištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod podzemních, tj. v nezamrzném období využívány k závlaze nezastavěné části pozemku st. parc. č. 138, vše k.ú. Radvanice nad Sázavou, obec Úžice.**

V nepříznivém vegetačním období bude vyčištěná voda vedena gravitačním potrubím DN 125 mm v délce cca 3 m ve sklonu min. 0,5% do vsakovacího objektu umístěném na st. parc. č. 138 v k.ú. Radvanice nad Sázavou, obec Úžice, provedeném jako rýha šířky 1000 mm, délky 5000 mm, vyplněná do úrovně 2000 mm nade dnem šterkem fr. 16/32 (dno zářezu v hl. 2,5 m). V úrovni 1000 mm nade dnem bude provedeno uložení 2x drenážní potrubí DXZ 100/91 a osazena perforovaná monitorovací pažnice PVC DN 100 mm.

Dle hydrologického posudku není předpokládána možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí. Hladina podzemní vody byla zastižena ve studni ST-1 (parc. č. 160/4 v k.ú. Radvanice nad Sázavou) v hloubce 4,4 m p.t.. **Při rozstříku do vod podzemních musí být respektováno ochranné pásmo okolních studní.**

Podrobný popis technologie a umístění je v projektové dokumentaci ČOV, viz předložená projektová dokumentace.

Možnost rozstříku předčištěných odpadních vod na pozemku st. parc. č. 138, parc. č. 160/4, vše k.ú. Radvanice nad Sázavou, obec Úžice a následně jejich vsak do vod podzemních je řádně posouzena v doloženém hydrogeologickém posudku ze září 2020, zpracovaném Mgr. Jiřím Štěpánem, IČ: 08185123, jako odpovědný řešitel je uvedena odborně způsobilá osoba, tj. RNDr. Milan Hušpauer (odborná způsobilost v oboru inženýrské geologie, hydrogeologie a sanační geologie, poř.č.MŽP ČR: 1572/2002), v jehož závěru se uvádí, že nepředpokládá, že by navrhovaný rozsah nakládání s vodami měl zásadní negativní vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jiná vodní díla, stavby či zařízení a nepředpokládá možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí. Směr proudění podzemní vody v nejvrchnější zvodni je v posuzované lokalitě směrem k JZ, odpovídá sklonu nepropustné vrstvy, která kopíruje povrch terénu. Ve směru proudění podzemní vody se vyskytují individuální zdroje vody, u kterých musí být při zálivce respektováno jejich ochranné pásmo.

▪ **Navrhované množství a jakost vypouštěných odpadních vod:**

Množství vypouštěných odpadních vod:


$Q_{\text{prům}}$ (l/sec)	$Q_{\text{max.}}$ (l/sec)	$Q_{\text{měs}}$ (m ³ /měsíc)	Q_{rok} (m ³ /rok)
0,0045	0,0066	17,5	210

Emisní limity:

Ukazatel	„m“ - mg/l maximální koncentrace
CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	40
NL	30
N-NH ₄	20

- V souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona bude vypouštění povoleno **do doby možného napojení na veřejnou kanalizaci, zakončenou centrální ČOV, nejdéle však na dobu 10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Není-li u ČOV instalováno měření množství vypouštěných odpadních vod, stanoví se množství vypouštěných odpadních vod podle údajů vodoměru odebrané vody. Není-li vodoměr instalován, použijí se směrná čísla roční potřeby vody.
- **Četnost vzorků odpadních vod bude 2 x ročně** v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 401/2015 Sb., typ vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pokud je ČOV vybavena akumulacním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použití typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný".

Umístění ČOV (odstupové vzdálenosti):



Vypracoval:	Ing. Nikol Štěpánová	OÚ/MÚ:	
Zodp. projektant:	Ing. Jiří Štěpán	Stav. úřá	
Investor:	Miroslav Stárek, Radvanice 39, 286		
Formát:	A3		
Datum:	10/2020		
NAZEV AKCE:	DOMOVNÍ ČISTIŘNA ODP		

Vodoprávní úřad upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány, že námítky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy mohou uplatnit v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona, § 94m odst. 1 a § 94n odst. 1 stavebního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že připomínky veřejnosti mohou být uplatněny v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad dává účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům rozhodnutí předmětného řízení do konce místního šetření dne 11.6.2021. Po tuto dobu dává vodoprávní úřad možnost každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. **Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.**

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na adrese Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí, dveře č. 322, v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod, v jiných dnech po telefonické domluvě – tel. 327 710 266.

Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je dle § 115 odst. 16 vodního zákona pouze žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a případně občanské sdružení.

Účastníci společného řízení ve věci umístění a stavby vrtané studny jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Dle § 94m odst. 1 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.

Poučení:

Účastník řízení je oprávněn podávat námítky týkající se pouze té části řízení, které se přímo dotýká jeho práv (viz uvedené rozdělení okruhu účastníků řízení).

Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona **účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení, a důvody podání námítek.**

Účastník řízení dle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona ve věci společného povolení vodního díla může podle § 94n odst. 3 téhož zákona uplatnit námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

V souladu s § 52 správního řádu jsou účastníci řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (například předložit takový hydrogeologický posudek, který by prokázal ovlivnění stávajících vodních zdrojů povolovanou studnou).

Obec uplatňuje ve společném řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Podle § 94n stavebního zákona, závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Přípomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K námítkám, které přesahují rozsah § 94n stavebního zákona (§ 89 odst. 4 a § 114 odst. 1 stavebního zákona), nebo nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přízvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, **byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení tohoto řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na úřední desce příslušného obecního úřadu, a to do doby konání veřejného ústního jednání.** Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora, úřední desce Obecního úřadu Úžice a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup do doby konání veřejného ústního jednání, min. 30 dní.

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Obdrží:

Účastníci řízení o povolení k odběru podzemní vody dle § 115 odst. 16 vodního zákona

Miroslav Stárek, Radvanice č.p. 39, Úžice, 285 06 Sázava
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Český svaz ochránců přírody 06/05 Sázava, IDDS: yfnpdn9

Účastníci společného řízení dle § 94k stavebního zákona

Miroslav Stárek, Radvanice č.p. 39, Úžice, 285 06 Sázava
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Renata Trojanová, Radvanice č.p. 41, Úžice, 285 06 Sázava
Martin Vedral, Radvanice č.p. 40, Úžice, 285 06 Sázava
Lucie Makalová, Radvanice č.p. 40, Úžice, 285 06 Sázava

Ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Město Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

K vyvěšení na úřední desce po dobu 30 dní:

Město Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: b65bf3
Obec Úžice, IDDS: nwpakry